

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Генерального
директора по инвестиционной
деятельности ОАО «Россети»


_____ Д.М. Белевский

« _____ » _____ 2014 г.



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
№ 23-152/14**

Срок действия с 19.09. 2014 г. по 18.09. 2014 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией типа ZF28-252 на номинальное напряжение 220 кВ, номинальный ток 4000 А, ток термической стойкости и номинальный ток отключения 50 кА, климатического исполнения У*, категории размещения 3 (с нижним значением температуры при эксплуатации до минус 25°С)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Shanghai Sieyuan High Voltage Switchgear Co., Ltd

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ОАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ОАО «Россети» (не предназначены для коммутации в цикле «О-0,3с-ВО-20с-ВО», тока конденсаторных батарей и шунтирующего реактора)



Запрещается передача и перепечатка материалов данного заключения аттестационной комиссии без разрешения Заявителя и ОАО «Россети»